




QUADRE A		SECCIONS
LÍNIA 1	4x6mm²	

QUADRE B		TRAM	SECCIONS
LÍNIA 1	QUADRE - 1,16	4x10mm²	
	1,16 - 1,24	4x6mm²	
	DERIVACIONS	4x6mm²	
LÍNIA 2	QUADRE - 2,16	4x16mm²	
	2,16 - 2,35	4x10mm²	
	DERIVACIONS	4x6mm²	
LÍNIA 3	QUADRE - 3,1	4x10mm²	
	3,1 - 3,23	4x6mm²	

	CONDUCTORS	Cu VV 0,6/1Kv
---	------------	---------------

	LLUMINÀRIA AMB EQUIP VSAP-70W. EN COLUMNA DE 8,00m D'ALÇADA
	LLUMINÀRIA AMB EQUIP VSAP-50W. EN COLUMNA DE 7,00m D'ALÇADA
	LLUMINÀRIA AMB EQUIP VSAP-50W. EN COLUMNA DE 4,50m D'ALÇADA
	PERICÓ
	LLUMINÀRIA EXISTENT A DESMONTAR
	LLUMINÀRIA EXISTENT A MANTENIR

LLUMINÀRIA TIPUS "VIALIA EVO" DE FUNCIO DUCTIL BENITO O SIMILAR EN COLUMNA TIPUS "NIKOLSON" DE F.F. BENITO O SIMILAR	
---	--



PROMOTOR



AJUNTAMENT
DE
PORQUERES

Títol del Projecte

PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL SECTOR PAU-1 DE PUIG-SURIS

L' ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS

JOSEP ALEMANY I MASGRAU



Data

OCTUBRE DE 2015

Referència

ST - E 1315DEF - PO

Nom del plànol

INSTAL·LACIONS:

XARXA D' ENLLUMENAT PÚBLIC
PLANTA-5

Escala

DIN A1 : 1 / 500
DIN A3 : 1 / 1.000

Plànol núm.

11.5