



LLEGENDA

- ZONA 0
- ZONA 1
- ZONA 2

Nota:

Es consideren les zones de les arquetes d'home com a zona 1, segons el criteri establert per la subdirecció general de qualitat i seguretat industrial del "Ministerio de Ciencia y Tecnologia", ja que l'instal·lació disposa d'elements que minimitzen les fonts de fugues, com el sistema de càrrega desplaçada, tancs de doble paret i detecció de fugues, i el sistema de cablejat elèctric i els seus conductes compleixen amb els requisits particulars de la ITC - BT-29.

